

Rep. Nr ~~139~~/13/1874

WYCIĄG Z OPINII

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wycena sieci kanalizacyjnej wraz z pompownią ścieków zlokalizowanej w województwie zachodniopomorskim, powiecie drawskim w jednostce ewidencyjnej Ostrowice – obrębie 13 Ostrowice.

Zakres opracowania

Zakres opracowania zgodnie z dokumentami otrzymanymi od Zamawiającego:

- Sieć kanalizacyjna PCV Ø200 – 2740 m
- Sieć kanalizacyjna PCV Ø160 – 135 m
- Kolektor tłoczny HD – PE Ø90 – 325 m
- Pompownia ścieków Dn 1400 mm VIPRO
- Komora zasuw
- Ogródenie z siatki stalowej
- 2 pompy zatapialne z rozdrabniaczem MS2-12R (Q sek. = 4,14 l/sek, Hp = 12m sł. w., 1,5 kW, 2840 i obr./min., 3,5 A
- Szafa sterująco- pomiarowa
- Studnie PCV 315 szt. 70

1.2. Cel opinii

Wycena opracowana w celu określenia wartości budowli i urządzeń do celów sprzedaży

1.3. Zleceniodawca .

Gmina Ostrowice z siedzibą w Ostrowicach 6, 78-506 Ostrowice
NIP 674-13-07-172 REGON 330920587

1.4. Wartość budowli

Lp.	NAZWA BUDOWLI	WARTOŚĆ [zł]
1	Sieć kanalizacyjna PCV Ø200	1 038 900
2	Sieć kanalizacyjna PCV Ø160	44 200
3	Kolektor tłoczny HD - PE 90	97 500
4	Pompownia ścieków (bez kosztu pomp)	15 500
	RAZEM	1 196 100 zł

LP.	NAZWA ŚRODKA	WARTOŚĆ AKTUALNA
1	Pompa zatapialna Metalchem MS2-12R	4 332 zł
2	Pompa zatapialna Metalchem MS2-12R	4 332 zł
3	Szafa sterująco pomiarowa – dla pompowni	3 971 zł
	RAZEM	12 635 zł

Przyjęto 12 600 zł

1	WARTOŚĆ OBIEKTÓW I BUDOWLI	1 196 100 zł
2	WARTOŚĆ URZĄDZEŃ	12 600 zł
	RAZEM	1 208 700 zł

Słownie: jeden milion dwieście osiem tysięcy siedemset złotych

1.5. Data określenia wartości

1.6 Data określenia stanu

1.7. Data sporządzenia opinii.

5 sierpnia 2013r.

5 sierpnia 2013r.

9 września 2013r

Opracowała:

inż. Elżbieta Leciejewska
Rzecznawca majątkowy
upr. zawodowe nr 1874

